



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

POČASÍ:

ČAS	POČASÍ	TEPLOTA	SRÁŽKY	RYCHLOST VĚTRU	SMĚR VĚTRU	VLHKOST
06:00	Polojasno	10,9°C	0,1 mm/h	2,9 m/s	234°	94%
12:00	Polojasno	15,1°C	0,0 mm/h	5,5 m/s	283°	57%
18:00	Polojasno	14,0°C	0,0 mm/h	2,7 m/s	319°	63%

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR Římal Aleš (Stavbyvedoucí) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Zítra 15.10. žádám o kontrolu základové spáry na ose: F/3.

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...10-
14.pdf

AUTOR Smejkal Marek (Pracovník technické kontroly) NÁZEV DODAVATELE GEMO a.s.

Při kontrole piloty v ose F3/35A

Armování je provedeno v rozporu s projektovou dokumentací. Je nutná oprava před betonáží a armováním

Armokoš je osazen min 60 cm viš. !!!

Marek Smejkal

PŘÍLOHY

14.10.9.jpg



14.10.7.jpg

