



STAVBA: KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA – PŘÍSTAVBA



DENÍK: STAVEBNÍ DENÍK

DALŠÍ ZÁZNAMY:

AUTOR

Slovák Daniel (TDS)

NÁZEV DODAVATELE

JE Group s.r.o.

Reakce na zápis Římal Aleš (Stavbyvedoucí), ze dne 25.8.2026:

Bylo zkontrolováno provedení výztuže pilot (zrealizovaných armokošů):

Koš A1 2x, A2 1x, C1 1x, C2 1x a P1 5x, včetně distančních podložek, armokoše možno použít pro provádění pilot. Před vlastním osazením do piloty je nutné vždy upravit délku košů P1 a navázat k příslušným košům typu A nebo C

PŘÍLOHY



KCP - Stavební den...08-26.pdf

IMG_5807.jpg



IMG_5808.jpg



IMG_5809.jpg



IMG_5810.jpg

